

# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für das Jahr 2006

Ofenlinie 1 in Betrieb					Ofenlinie 2 in Betrieb					Ofenlinie 3 in Betrieb					Ofenlinie 4 in Betrieb				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 07.06.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 07.06.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 07.06.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 07.06.93
HCl	2,5	12,1	6,4	10	HCl	1,6	9,8	6,2	10	HCl	1,0	9,6	5,9	10	HCl	0,5	15,3	5,7	10
SO <sub>2</sub>	<0,05	15,8	3,8	50	SO <sub>2</sub>	<0,05	15,1	2,5	50	SO <sub>2</sub>	<0,05	25,5	5,6	50	SO <sub>2</sub>	0,4	22,5	5,3	50
C ges	<0,05	4,4	0,6	10	C ges	<0,05	4,3	0,6	10	C ges	<0,05	4,8	0,4	10	C ges	<0,05	3,2	0,4	10
CO	0,5	24,1	9,4	50	CO	2,0	26,9	8,1	50	CO	3,8	25,4	10,6	50	CO	8,1	39,0	17,1	50
Staub	<0,05	0,9	0,4	10	Staub	<0,05	0,9	0,3	10	Staub	<0,05	1,2	0,4	10	Staub	<0,05	2,3	0,1	10
Der HCl-Tagesmittelwert wurde am 18.05.06 wegen notwendiger Meßgerätekalibrierung und am 05.11.06 aufgrund eines Stromnetzausfalles überschritten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Der HCl-Tagesmittelwert wurde am 18.05.06 wegen notwendiger Meßgerätekalibrierung und am 05.11.06 aufgrund eines Stromnetzausfalles überschritten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb					SCR - Linie 2 in Betrieb					SCR - Linie 3 in Betrieb				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 07.06.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 07.06.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 07.06.93
NO <sub>2</sub>	41,5	101,9	61,2	200	NO <sub>2</sub>	34,4	85,5	65,7	200	NO <sub>2</sub>	47,6	71,6	58,4	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				