

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat November 2008

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.11. - 30.11.2008					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.11. - 05.11.2008 07.11. - 30.11.2008					Ofenlinie 3 in Betrieb 01.11. - 02.11.2008					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.11. - 30.11.2008				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	6,3	8,4	7,5	10	HCl	4,7	7,2	6,2	10	HCl	6,2	6,8	6,6	10	HCl	3,3	6,6	5,5	10
SO ₂	<0,05	1,2	0,3	50	SO ₂	<0,05	2,5	0,3	50	SO ₂	3,0	5,5	4,9	50	SO ₂	0,1	6,1	2,6	50
C ges	0,3	1,5	0,6	10	C ges	0,1	0,6	0,4	10	C ges	0,3	0,5	0,4	10	C ges	0,3	0,5	0,4	10
CO	6,2	16,6	9,6	50	CO	5,3	14,0	7,3	50	CO	14,8	20,8	16,2	50	CO	8,2	18,9	10,7	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	0,2	0,3	0,2	10	Staub	<0,05	0,1	<0,05	10
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.11. - 30.11.2008					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.11. - 30.11.2008					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.11. - 30.11.2008				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
NO ₂	73,8	76,2	74,7	200	NO ₂	71,7	74,0	72,2	200	NO ₂	58,4	60,7	59,1	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				