

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat J u l i 2009

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.07.-17.07.2009					Ofenlinie 2 in Betrieb 15.07.-31.07.2009					Ofenlinie 3 in Betrieb 01.07.-31.07.2009					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.07.-27.07.2009 30.07.-31.07.2009				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	7,6	8,5	8,2	10	HCl	6,3	8,5	8,3	10	HCl	5,8	8,1	7,0	10	HCl	4,6	6,8	6,3	10
SO ₂	<0,05	0,1	<0,05	50	SO ₂	<0,05	0,4	0,1	50	SO ₂	<0,05	1,9	0,5	50	SO ₂	0,5	6,4	2,2	50
C ges	0,4	1,9	0,6	10	C ges	0,3	0,8	0,4	10	C ges	<0,05	0,8	0,1	10	C ges	0,3	0,7	0,4	10
CO	3,1	18,2	6,9	50	CO	4,1	16,0	8,0	50	CO	5,1	18,0	9,9	50	CO	5,4	21,9	11,4	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	0,2	0,2	0,2	10	Staub	<0,05	0,1	<0,05	10
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.07.-31.07.2009					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.07.-31.07.2009					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.07.-28.07.2009 30.07.-31.07.2009				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
NO ₂	72,6	76,4	74,7	200	NO ₂	70,6	73,1	72,2	200	NO ₂	57,4	60,0	59,1	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				