

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat S e p t e m b e r 2009

| Ofenlinie 1 in Betrieb 07.09.-30.09.2009 | | | | | Ofenlinie 2 in Betrieb 01.09.-30.09.2009 | | | | | Ofenlinie 3 in Betrieb 01.09.-30.09.2009 | | | | | Ofenlinie 4 in Betrieb 01.09.-20.09.2009 | | | | |
|---|-------|------|--------------|--------------------|---|-------|------|--------------|--------------------|---|-------|-------|--------------|--------------------|---|-------|-------|--------------|--------------------|
| kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | | kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | | kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | | kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | |
| | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 | | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 | | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 | | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 |
| HCl | 7,0 | 8,3 | 7,8 | 10 | HCl | 5,2 | 7,5 | 6,5 | 10 | HCl | 4,5 | 8,7 | 7,2 | 10 | HCl | 4,1 | 6,2 | 5,5 | 10 |
| SO ₂ | 3,9 | 8,2 | 5,4 | 50 | SO ₂ | 0,7 | 5,9 | 2,2 | 50 | SO ₂ | 3,3 | 10,9 | 6,1 | 50 | SO ₂ | 1,5 | 7,5 | 3,1 | 50 |
| C _{ges} | <0,05 | 0,7 | 0,2 | 10 | C _{ges} | <0,05 | 0,3 | 0,2 | 10 | C _{ges} | <0,05 | 0,2 | <0,05 | 10 | C _{ges} | <0,05 | 0,2 | 0,1 | 10 |
| CO | 3,3 | 13,7 | 6,1 | 50 | CO | 5,2 | 14,2 | 9,2 | 50 | CO | 8,7 | 15,9 | 12,9 | 50 | CO | 7,3 | 14,9 | 12,2 | 50 |
| Staub | <0,05 | 0,1 | <0,05 | 10 | Staub | <0,05 | 0,1 | <0,05 | 10 | Staub | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 10 | Staub | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 10 |
| Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | | Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | | Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | | Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | |

| SCR - Linie 1 in Betrieb 01.09.-30.09.2009 | | | | | SCR - Linie 2 in Betrieb 01.09.-30.09.2009 | | | | | SCR - Linie 3 in Betrieb 01.09.-29.09.2009 | | | | |
|---|------|------|--------------|--------------------|---|------|------|--------------|--------------------|---|------|------|--------------|--------------------|
| kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | | kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | | kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | |
| | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 | | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 | | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 |
| NO ₂ | 56,6 | 84,5 | 58,1 | 200 | NO ₂ | 58,0 | 98,4 | 60,2 | 200 | NO ₂ | 64,7 | 97,9 | 69,5 | 200 |
| Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | | Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | | Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | |