

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat O k t o b e r 2010

Ofenlinie 1 in Betrieb 03.10. - 31.10.2010					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.10. - 31.10.2010					Ofenlinie 3 in Betrieb 01.10. - 10.10.2010					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.10. - 31.10.2010				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	5,9	7,4	6,6	10	HCl	3,3	7,5	6,1	10	HCl	4,6	6,7	5,8	10	HCl	5,5	7,5	6,6	10
SO ₂	<0,05	9,8	4,4	50	SO ₂	2,4	16,7	6,0	50	SO ₂	6,3	13,4	9,0	50	SO ₂	2,8	7,8	4,8	50
C ges	<0,05	0,4	0,1	10	C ges	<0,05	0,1	<0,05	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10	C ges	<0,05	0,1	0,1	10
CO	3,8	11,0	6,9	50	CO	5,4	12,0	7,9	50	CO	8,1	19,6	10,8	50	CO	7,3	18,2	10,7	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	3,3	0,2	10
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.10. - 13.10.2010 15.10. - 31.10.2010					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.10. - 31.10.2010					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.10. - 19.10.2010 21.10. - 31.10.2010				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
NO ₂	53,3	59,3	58,2	200	NO ₂	57,6	61,3	60,1	200	NO ₂	60,7	67,4	66,2	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				