

# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für Monat November 2011

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.11. - 30.11.2011					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.11. - 30.11.2011					Ofenlinie 3 außer Betrieb					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.11. - 23.11.2011 26.11. - 30.11.2011				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	6,1	7,0	6,6	10	HCl	6,0	8,2	6,9	10	HCl				10	HCl	5,1	7,5	6,5	10
SO <sub>2</sub>	1,1	3,5	2,4	50	SO <sub>2</sub>	1,8	6,5	3,9	50	SO <sub>2</sub>				50	SO <sub>2</sub>	<0,05	5,6	0,7	50
C ges	0,1	0,3	0,2	10	C ges	<0,05	0,3	0,1	10	C ges				10	C ges	0,2	0,8	0,4	10
CO	10,4	19,9	14,4	50	CO	8,3	16,5	10,8	50	CO				50	CO	5,6	10,8	7,6	50
Staub	<0,05	1,1	0,1	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub				10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten										Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten				

SCR - Linie 1 in Betrieb 15.11. - 30.11.2011					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.11. - 30.11.2011					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.11. - 23.11.2011 27.11. - 30.11.2011				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
NO <sub>2</sub>	57,0	59,3	54,5	200	NO <sub>2</sub>	30,3	61,5	58,7	200	NO <sub>2</sub>	53,3	67,4	66,1	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				