

<b>Ofenlinie 1</b> in Betrieb 01.08. - 31.08.2008					<b>Ofenlinie 2</b> in Betrieb 01.08. - 31.08.2008					<b>Ofenlinie 3</b> in Betrieb 01.08. - 14.08.2008 17.08. - 31.08.2008					<b>Ofenlinie 4</b> in Betrieb 01.08. - 17.08.2008				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	7,2	8,7	7,7	10	HCl	5,1	8,5	7,4	10	HCl	6,0	7,7	7,2	10	HCl	5,5	7,7	7,0	10
SO <sub>2</sub>	<0,05	1,0	0,1	50	SO <sub>2</sub>	<0,05	0,4	0,1	50	SO <sub>2</sub>	<0,05	2,7	0,3	50	SO <sub>2</sub>	5,3	10,3	8,7	50
C ges	0,5	1,2	0,6	10	C ges	0,3	0,5	0,4	10	C ges	0,2	0,8	0,3	10	C ges	0,4	0,6	0,4	10
CO	7,9	21,8	12,8	50	CO	4,3	15,2	7,9	50	CO	8,4	19,9	14,4	50	CO	6,6	12,8	8,5	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	0,2	0,2	0,2	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

<b>SCR - Linie 1</b> in Betrieb 01.08. - 31.08.2008					<b>SCR - Linie 2</b> in Betrieb 01.08. - 31.08.2008					<b>SCR - Linie 3</b> in Betrieb 01.08. - 31.08.2008				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
NO <sub>2</sub>	74,5	78,5	75,3	200	NO <sub>2</sub>	71,8	86,7	72,8	200	NO <sub>2</sub>	58,8	60,9	59,4	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				