Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat N o v e m b e r 2007

Ofenlinie 1

in Betrieb 08.11. - 30.11.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	2,5	8,5	6,5	10
SO_2	<0,05	1,9	0,3	50
C ges	0,5	1,8	0,8	10
CO	6,6	19,0	9,8	50
Staub	<0,05	0,1	0,1	10

Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten

Ofenlinie 2

in Betrieb 01.11. - 30.11.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	4,0	8,1	6,6	10
SO_2	<0,05	7,6	0,9	50
C ges	0,1	0,6	0,3	10
CO	4,9	15,9	7,9	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10

Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten

Ofenlinie 3

in Betrieb 01.11. - 11.11.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	5,6	7,5	7,0	10
SO_2	<0,05	3,9	0,8	50
C ges	0,3	0,4	0,4	10
CO	8,1	13,2	10,7	50
Staub	0,2	0,2	0,2	10

Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.

Ofenlinie 4

in Betrieb 01.11. - 30.11.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	2,6	7,4	5,1	10
SO_2	3,8	9,0	6,2	50
C ges	0,4	0,7	0,5	10
CO	8,3	23,3	13,5	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10

Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten

SCR - Linie 1

in Betrieb 01.11. - 30.11.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
NO_2	73,7	80,6	76,0	200

Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.

SCR - Linie 2

in Betrieb 01.11. - 30.11.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
NO_2	72,1	75,0	72,8	200

Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.

SCR - Linie 3

in Betrieb 01.11. - 30.11.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
NO_2	58,5	59,9	59,2	200

Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.