Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat O k t o b e r 2007

Ofenlinie 1

in Betrieb 01.10 .- 08.10.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	6,9	8,0	7,3	10
SO_2	<0,05	0,1	<0,05	50
C ges	0,6	0,8	0,7	10
CO	4,4	6,9	5,8	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10

Alle Tagesmittelwerte wurden einge halten.

Ofenlinie 2

in Betrieb 01.10. - 31.10.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	3,6	8,4	6,6	10
SO_2	<0,05	7,1	0,3	50
C ges	0,2	0,5	0,3	10
CO	4,7	12,6	8,0	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10

Alle Tagesmittelwerte wurden einge-halten.

Ofenlinie 3

in Betrieb 01.10. - 31.10.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	4,7	7,8	7,0	10
SO_2	<0,05	2,6	0,3	50
C ges	0,3	2,1	0,5	10
CO	5,6	32,8	11,7	50
Staub	0,2	0,2	0,2	10

Alle Tagesmittelwerte wurden einge-halten.

Ofenlinie 4

in Betrieb 10.10. - 31.10.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	3,2	7,1	4,9	10
SO_2	4,6	16,8	7,5	50
C ges	0,3	0,5	0,4	10
CO	9,4	14,6	11,3	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10

Alle Tagesmittelwerte wurden einge-halten.

SCR - Linie 1

in Betrieb 01.10. - 08.10.2007
19.10. - 31.10.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
NO_2	74,3	78,8	75,6	200

Alle Tagesmittelwerte wurden einge-halten.

SCR - Linie 2

in Betrieb 01.10. - 31.10.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
NO_2	58,4	78,0	72,1	200

Alle Tagesmittelwerte wurden einge-halten.

SCR - Linie 3

in Betrieb 01.10. - 07.10.2007
09.10. - 31.10.2007

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

	min.	max.	Durch-schnitt	Bescheid 7.6.93
NO_2	58,6	60,7	59,3	200

Alle Tagesmittelwerte wurden einge-halten.