

# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für Monat J a n u a r 2014

<b>Ofenlinie 1</b> in Betrieb 12.01. - 31.01.2014					<b>Ofenlinie 2</b> in Betrieb 01.01. - 31.01.2014					<b>Ofenlinie 3</b> in Betrieb 12.01. - 31.01.2014					<b>Ofenlinie 4</b> in Betrieb 12.01. - 31.01.2014				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	4,4	7,0	5,4	10	HCl	3,8	7,1	5,6	10	HCl	3,0	5,5	4,4	10	HCl	0,5	5,8	3,2	10
SO <sub>2</sub>	<0,05	6,5	1,9	50	SO <sub>2</sub>	<0,05	22,1	3,2	50	SO <sub>2</sub>	<0,05	8,2	1,7	50	SO <sub>2</sub>	<0,05	28,0	4,2	50
C ges	0,3	0,5	0,3	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10	C ges	0,3	0,6	0,4	10
CO	7,0	12,1	9,2	50	CO	6,1	16,0	10,5	50	CO	8,9	20,2	14,1	50	CO	5,9	10,7	7,7	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	0,2	0,4	0,3	10
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

<b>SCR - Linie 1</b> in Betrieb 12.01. - 31.01.2014					<b>SCR - Linie 2</b> in Betrieb 12.01. - 08.01.2014 10.01. - 31.01.2014					<b>SCR - Linie 3</b> in Betrieb 12.01. - 31.01.2014				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
NO <sub>2</sub>	58,5	71,3	59,9	200	NO <sub>2</sub>	43,6	61,0	59,8	200	NO <sub>2</sub>	59,1	60,8	59,8	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				