

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat August 2014

Ofenlinie 1 in Betrieb 31.08.2014					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.08. - 31.08.2014					Ofenlinie 3 in Betrieb 01.08. - 31.08.2014					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.08. - 31.08.2014				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid
				7.6.93					7.6.93					7.6.93					7.6.93
HCl	7,8	7,8	7,8	10	HCl	6,8	8,5	7,5	10	HCl	7,1	8,3	7,4	10	HCl	2,4	7,6	4,2	10
SO ₂	7,0	7,0	7,0	50	SO ₂	<0,05	3,9	0,3	50	SO ₂	<0,05	9,9	1,4	50	SO ₂	<0,05	0,4	0,1	50
C ges	1,0	1,0	1,0	10	C ges	<0,05	0,1	<0,05	10	C ges	<0,05	0,2	<0,05	10	C ges	0,2	0,4	0,3	10
CO	18,6	18,6	18,6	50	CO	4,9	12,2	8,6	50	CO	6,9	17,6	10,6	50	CO	5,1	10,0	7,3	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	0,2	0,3	0,2	10
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 26.08. - 31.08.2014					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.08. - 31.08.2014					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.08. - 31.08.2014				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid
				7.6.93					7.6.93					7.6.93
NO ₂	59,2	60,3	59,9	200	NO ₂	58,7	62,5	60,0	200	NO ₂	57,3	62,3	59,6	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				