

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat **N o v e m b e r 2014**

| Ofenlinie 1 in Betrieb 01.11. - 30.11.2014 | | | | | Ofenlinie 2 außer Betrieb | | | | | Ofenlinie 3 in Betrieb 01.11. - 30.11.2014 | | | | | Ofenlinie 4 in Betrieb 01.11. - 30.11.2014 | | | | |
|---|-------|-------|--------------|-----------------|---|------|------|--------------|-----------------|---|-------|------|--------------|-----------------|---|-------|------|--------------|-----------------|
| kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | | kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | | kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | | kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | |
| | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 | | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 | | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 | | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 |
| HCl | 6,7 | 8,2 | 7,1 | 10 | HCl | | | | 10 | HCl | 6,2 | 7,8 | 7,1 | 10 | HCl | 2,4 | 5,6 | 4,1 | 10 |
| SO ₂ | <0,05 | 2,7 | 0,1 | 50 | SO ₂ | | | | 50 | SO ₂ | <0,05 | 0,8 | 0,1 | 50 | SO ₂ | <0,05 | 1,8 | 0,2 | 50 |
| C ges | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 10 | C ges | | | | 10 | C ges | <0,05 | 0,1 | <0,05 | 10 | C ges | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 10 |
| CO | 5,4 | 13,0 | 8,5 | 50 | CO | | | | 50 | CO | 6,8 | 16,5 | 11,5 | 50 | CO | 6,4 | 9,2 | 7,7 | 50 |
| Staub | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 10 | Staub | | | | 10 | Staub | <0,05 | 0,5 | <0,05 | 10 | Staub | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 10 |
| Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten | | | | | | | | | | Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | | Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten | | | | |

| SCR - Linie 1 in Betrieb 01.11. - 30.11.2014 | | | | | SCR - Linie 2 in Betrieb 01.11. - 30.11.2014 | | | | | SCR - Linie 3 in Betrieb 01.11. - 08.11.2014 25.11. - 30.11.2014 | | | | |
|---|------|------|--------------|-----------------|---|------|------|--------------|-----------------|--|------|------|--------------|-----------------|
| kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | | kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | | kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³ | | | | |
| | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 | | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 | | min. | max. | Durchschnitt | Bescheid 7.6.93 |
| NO ₂ | 57,9 | 69,6 | 59,9 | 200 | NO ₂ | 59,4 | 60,4 | 59,8 | 200 | NO ₂ | 58,5 | 61,1 | 59,7 | 200 |
| Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | | Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | | Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. | | | | |