

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat Juni 2015

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.06. - 30.06.2015					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.06. - 28.06.2015					Ofenlinie 3 in Betrieb 09.06. - 30.06.2015					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.06. - 30.06.2015				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
HCl	7,0	8,1	7,4	10	HCl	6,2	7,3	6,9	10	HCl	4,1	8,5	7,4	10	HCl	4,1	6,2	5,1	10
SO ₂	<0,05	0,2	<0,05	50	SO ₂	<0,05	5,6	1,8	50	SO ₂	<0,05	9,4	1,1	50	SO ₂	<0,05	3,8	0,6	50
C ges	0,1	0,9	0,3	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10	C ges	<0,05	0,3	<0,05	10	C ges	0,2	0,3	0,2	10
CO	4,7	12,1	7,5	50	CO	5,9	14,3	9,2	50	CO	7,5	20,9	11,3	50	CO	6,8	9,9	8,2	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	10	Staub	0,2	0,2	0,2	10
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					02.06.: TMW-Überschreitung NOx-Kessel 286,96 mg/Nm ³ wegen Umschlußarbeiten (Leittechnik-Umbau)					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.06. - 30.06.2015					SCR - Linie 2 in Betrieb 08.06. - 29.06.2015					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.06. - 30.06.2015				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93		min.	max.	Durchschnitt	Bescheid 7.6.93
NO ₂	59,1	70,8	60,8	200	NO ₂	58,8	108,2	60,3	200	NO ₂	57,9	71,0	60,1	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				