

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat August 2016

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.08. - 31.08.2016					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.08. - 31.08.2016					Ofenlinie 3 in Betrieb 15.08. - 31.08.2016					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.08. - 31.08.2016				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
HCl	6,7	7,7	7,2	10	HCl	3,5	6,4	5,5	10	HCl	3,9	8,7	6,6	10	HCl	3,0	6,4	4,9	10
SO ₂	<0,05	0,8	0,2	50	SO ₂	0,1	4,0	1,4	50	SO ₂	<0,05	1,2	0,3	50	SO ₂	<0,05	0,5	0,1	50
C ges	<0,05	0,3	0,2	10	C ges	0,1	0,3	0,2	10	C ges	0,1	0,5	0,2	10	C ges	0,2	0,3	0,2	10
CO	6,0	9,3	7,5	50	CO	3,9	9,8	6,4	50	CO	4,0	24,8	8,6	50	CO	7,3	11,1	8,7	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub	0,1	0,1	0,1	5
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 02.08. - 31.08.2016					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.08. - 03.08.2016 10.08. - 31.08.2016					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.08. - 31.08.2016				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
NO ₂	58,9	63,1	59,7	200	NO ₂	58,4	60,0	59,4	200	NO ₂	58,1	60,3	59,3	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				