

# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für Monat September 2016

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.09. - 30.09.2016					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.09. - 04.09.2016 19.09. - 30.09.2016					Ofenlinie 3 in Betrieb 01.09. - 30.09.2016					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.09. - 22.09.2016 28.09. - 30.09.2016				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
HCl	4,8	7,3	6,7	10	HCl	4,3	7,3	6,1	10	HCl	2,0	7,5	5,3	10	HCl	2,9	8,3	5,0	10
SO <sub>2</sub>	<0,05	3,1	0,4	50	SO <sub>2</sub>	0,9	8,6	3,4	50	SO <sub>2</sub>	<0,05	2,1	0,5	50	SO <sub>2</sub>	<0,05	1,9	0,3	50
C <sub>ges</sub>	<0,05	1,1	0,2	10	C <sub>ges</sub>	0,1	1,1	0,4	10	C <sub>ges</sub>	0,1	0,7	0,2	10	C <sub>ges</sub>	0,1	0,5	0,2	10
CO	4,2	9,2	6,7	50	CO	3,8	12,6	5,9	50	CO	4,4	11,1	7,0	50	CO	6,4	11,7	8,2	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub	<0,05	0,1	<0,05	5	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub	0,1	15,2	0,5	5
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					22.09.: Staub-TMW-Überschreitung wegen Betriebsstörung durch Rohrschaden				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.09. - 30.09.2016					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.09. - 13.09.2016 15.09. - 30.09.2016					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.09. - 30.09.2016				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
NO <sub>2</sub>	58,4	76,5	60,1	200	NO <sub>2</sub>	55,9	82,0	60,3	200	NO <sub>2</sub>	57,6	76,5	59,7	200
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				