

# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für Monat November 2019

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.11. - 11.11.2019 14.11. - 30.11.2019					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.11. - 30.11.2019					Ofenlinie 3 in Betrieb 01.11. - 20.11.2019 22.11. - 30.11.2019					Ofenlinie 4 außer Betrieb					
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV	
HCl	1,5	5,3	3,9	10	HCl	5,4	7,0	6,6	10	HCl	1,0	6,3	3,2	10	HCl					10
SO <sub>2</sub>	0,6	1,8	0,9	50	SO <sub>2</sub>	0,1	4,3	1,4	50	SO <sub>2</sub>	2,4	6,0	3,8	50	SO <sub>2</sub>					50
C ges	<0,05	2,9	0,1	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10	C ges	<0,05	0,4	0,2	10	C ges					10
CO	6,7	12,6	9,8	50	CO	5,9	12,9	9,1	50	CO	7,9	14,7	11,3	50	CO					50
Staub	<0,05	0,3	0,1	5	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub					5
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.										

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.11. - 29.11.2019					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.11. - 26.11.2019 29.11. - 30.11.2019					SCR - Linie 3 in Betrieb 25.11. - 30.11.2019				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
NO <sub>2</sub>	57,2	60,7	59,4	150	NO <sub>2</sub>	57,5	60,2	59,4	150	NO <sub>2</sub>	57,6	59,9	59,1	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				