

# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für Monat März 2020

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.03. - 31.03.2020					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.03. - 31.03.2020					Ofenlinie 3 in Betrieb 26.03. - 31.03.2020					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.03.2020 03.03. - 31.03.2020				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
HCl	2,4	6,3	4,8	10	HCl	2,8	6,9	5,6	10	HCl	3,5	4,5	3,9	10	HCl	1,4	4,9	2,6	10
SO <sub>2</sub>	0,5	2,7	1,4	50	SO <sub>2</sub>	0,8	7,8	3,7	50	SO <sub>2</sub>	5,8	12,9	10,0	50	SO <sub>2</sub>	0,2	7,4	2,5	50
C ges	<0,05	0,1	<0,05	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10	C ges	<0,05	0,3	0,1	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10
CO	6,0	11,7	7,8	50	CO	7,0	16,7	11,1	50	CO	10,2	18,4	14,8	50	CO	7,7	13,4	11,1	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub	0,1	0,1	0,1	5	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.03. - 31.03.2020					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.03. - 02.03.2020 13.03. - 31.03.2020					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.03. - 31.03.2020				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
NO <sub>2</sub>	56,2	60,3	59,3	150	NO <sub>2</sub>	56,9	60,1	59,0	150	NO <sub>2</sub>	55,7	63,3	59,2	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				