

# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für Monat November 2020

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.11. - 30.11.2020					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.11.2020					Ofenlinie 3 in Betrieb 01.11. - 30.11.2020					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.11. - 30.11.2020				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
HCl	1,3	6,6	5,4	10	HCl	6,0	6,0	6,0	10	HCl	<0,05	6,1	4,5	10	HCl	2,7	5,7	4,4	10
SO <sub>2</sub>	0,1	1,7	0,8	50	SO <sub>2</sub>	2,2	2,2	2,2	50	SO <sub>2</sub>	3,0	7,8	4,7	50	SO <sub>2</sub>	0,8	5,8	2,3	50
C ges	<0,05	0,1	<0,05	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10	C ges	0,1	0,2	0,1	10	C ges	<0,05	0,1	<0,05	10
CO	4,9	10,0	6,6	50	CO	9,7	9,7	9,7	50	CO	5,6	12,9	7,7	50	CO	10,4	21,6	13,5	50
Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub	0,1	0,1	0,1	5	Staub	0,1	0,1	0,1	5	Staub	<0,05	0,2	<0,05	5
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.11.2020					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.11. - 30.11.2020					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.11. - 30.11.2020				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
NO <sub>2</sub>	59,9	59,9	59,9	150	NO <sub>2</sub>	58,8	60,2	59,6	150	NO <sub>2</sub>	59,0	60,1	59,5	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				