

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat August 2022

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.08. - 31.08.2022					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.08. - 31.08.2022					Ofenlinie 3 außer Betrieb				Ofenlinie 4 in Betrieb 01.08. - 31.08.2022					
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
HCl	5,3	7,2	6,4	10	HCl	4,2	7,3	6,0	10	HCl				10	HCl	1,1	6,5	5,0	10
SO ₂	<0,05	10,4	1,7	50	SO ₂	0,2	9,5	2,4	50	SO ₂				50	SO ₂	1,4	6,1	4,0	50
C ges	0,2	0,3	0,2	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10	C ges				10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10
CO	4,8	11,5	8,3	50	CO	5,7	14,7	9,1	50	CO				50	CO	7,6	15,3	11,4	50
Staub	0,1	0,1	0,1	5	Staub	0,2	0,3	0,2	5	Staub				5	Staub	0,3	0,3	0,3	5
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.									Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					

SCR - Linie 1 in Betrieb 24.08. - 31.08.2022					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.08. - 24.08.2022 26.08. - 31.08.2022					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.08. - 31.08.2022				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
NO ₂	59,0	60,0	59,5	150	NO ₂	58,3	60,4	59,5	150	NO ₂	55,5	60,1	59,3	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				