

# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für Monat August 2023

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.08. - 20.08.2023					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.08. - 31.08.2023					Ofenlinie 3 in Betrieb 01.08. - 09.08.2023 11.08. - 23.08.2023 25.08. - 31.08.2023					Ofenlinie 4 in Betrieb außer Betrieb				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
HCl	5,2	7,7	6,1	10	HCl	6,0	8,0	6,7	10	HCl	4,7	6,9	6,4	10	HCl				10
SO <sub>2</sub>	<0,05	12,7	1,2	50	SO <sub>2</sub>	3,0	16,5	3,6	50	SO <sub>2</sub>	<0,05	3,6	0,6	50	SO <sub>2</sub>				50
C ges	0,2	0,4	0,3	10	C ges	<0,05	0,1	<0,05	10	C ges	<0,05	1,1	0,1	10	C ges				10
CO	5,8	18,8	10,8	50	CO	10,3	18,5	12,8	50	CO	5,9	29,5	10,5	50	CO				50
Staub	0,1	0,2	0,1	5	Staub	0,2	0,8	0,3	5	Staub	<0,05	0,1	<0,05	5	Staub				5
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.									

SCR - Linie 1 in Betrieb außer Betrieb					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.08. - 23.08.2023 25.08. - 31.08.2023					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.08. - 31.08.2023				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
NO <sub>2</sub>				150	NO <sub>2</sub>	54,9	60,4	58,7	150	NO <sub>2</sub>	53,4	60,3	57,0	150
					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				