

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.12. - 31.12.2024					Ofenlinie 2 in Betrieb 10.12. - 31.12.2024					Ofenlinie 3 in Betrieb 01.12. - 03.12.2024 05.12. - 31.12.2024					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.12. - 31.12.2024				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
HCl	0,9	5,3	4,1	8	HCl	4,9	5,8	5,6	8	HCl	3,2	6,5	5,4	8	HCl	4,3	5,6	5,2	6
SO ₂	<0,05	0,9	0,1	40	SO ₂	0,5	1,2	0,7	40	SO ₂	1,7	4,4	2,1	40	SO ₂	<0,05	0,2	<0,05	30
C ges	0,2	0,8	0,4	10	C ges	<0,05	0,2	0,1	10	C ges	0,4	5,6	0,7	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10
CO	8,4	13,2	10,5	50	CO	12,3	24,9	17,1	50	CO	12,1	18,7	14,9	50	CO	4,7	11,2	7,4	50
Staub	0,4	0,4	0,4	5	Staub	0,1	0,1	0,1	5	Staub	0,1	0,1	0,1	5	Staub	<0,05	0,8	0,1	5
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.12. - 31.12.2024					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.12. - 31.12.2024					SCR - Linie 3 in Betrieb 07.12. - 31.12.2024				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
NO ₂	58,2	60,0	59,5	150	NO ₂	57,5	59,9	59,1	150	NO ₂	47,0	59,8	58,9	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				