

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat D e z e m b e r 2025

Ofenlinie 1 in Betrieb 03.12. - 19.12.2025 23.12. - 31.12.2025					Ofenlinie 2 in Betrieb 01.12. - 17.12.2025					Ofenlinie 3 in Betrieb 01.12. - 14.12.2025					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.12. - 07.12.2025 12.12. - 31.12.2025				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
HCl	0,2	4,4	2,6	8	HCl	2,7	5,5	4,8	8	HCl	0,4	9,7	5,4	8	HCl	2,2	5,3	4,0	6
SO ₂	0,5	11,5	4,1	40	SO ₂	0,5	17,0	2,9	40	SO ₂	1,7	6,5	2,3	40	SO ₂	<0,05	0,4	0,1	30
C ges	0,3	1,3	0,5	10	C ges	<0,05	0,3	0,1	10	C ges	0,4	0,8	0,6	10	C ges	<0,05	0,1	<0,05	10
CO	9,0	45,7	13,2	50	CO	15,2	32,8	20,8	50	CO	14,0	31,7	19,6	50	CO	3,6	12,6	6,3	50
Staub	0,3	0,4	0,3	5	Staub	<0,05	<0,05	<0,05	5	Staub	0,1	2,2	0,2	5	Staub	<0,05	1,9	0,2	5
															Hg	<0,0001	0,004	0,001	0,01
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					02.12.: HCl-TMW-Überschreitung wegen unbeabsichtigter RGR-Bypassauslösung verursacht durch Umbaumaßnahmen am Kabelweg (Triphönix)					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.12. - 31.12.2025					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.12. - 31.12.2025					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.12. - 31.12.2025				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV		min.	max.	Durchschnitt	17. BlmSchV
NO ₂	48,0	64,0	58,1	150	NO ₂	55,7	60,0	59,0	150	NO ₂	54,9	61,7	59,0	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				