

Emissionsdatenbericht für das Jahr 2025

Ofenlinie 1 in Betrieb					Ofenlinie 2 in Betrieb					Ofenlinie 3 in Betrieb					Ofenlinie 4 in Betrieb				
mg/Nm³					mg/Nm³					mg/Nm³					mg/Nm³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW/JGW
HCl	<0,05	6,0	4,4	8	HCl	2,1	8,9	5,3	8	HCl	0,4	9,7	5,6	8	HCl	1,2	7,4	4,8	6
SO ₂	<0,05	11,5	0,4	40	SO ₂	0,4	19,0	0,7	40	SO ₂	1,7	6,5	1,9	40	SO ₂	<0,05	12,0	0,1	30
C ges	0,2	1,3	0,4	10	C ges	<0,05	1,0	<0,1	10	C ges	0,3	1,4	0,5	10	C ges	<0,05	0,1	<0,1	10
CO	6,6	45,7	11,5	50	CO	10,4	32,8	15,4	50	CO	9,6	31,7	13,8	50	CO	3,4	14,6	6,5	50
Staub	0,3	0,6	0,4	5	Staub	<0,05	0,6	0,1	5	Staub	0,1	2,2	0,1	5	Staub	<0,05	2,1	0,2	5
															Hg	<0,0001	0,005	0,001	0,01
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					31.05.: HCl-TMW-Überschreitung wegen stark erhöhten HCl-Rohgaskonzentrationen					02.12.: HCl-TMW-Überschreitung wegen unbeabsichtigter RGR-Bypassauslösung verursacht durch Umbaumaßnahmen am Kabelweg (Triphönix)					07.09.u.08.09.: HCl-TMW-Überschreitung wegen Absorbensengpass aufgrund von Logistikproblemen i. V. mit unvorhersehbarem stark erhöhten Frischkalkverbrauch				

SCR - Linie 1 in Betrieb					SCR - Linie 2 in Betrieb					SCR - Linie 3 in Betrieb				
mg/Nm³					mg/Nm³					mg/Nm³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
NO ₂	48,0	64,0	59,4	150	NO ₂	52,0	60,6	59,2	150	NO ₂	28,0	61,7	58,8	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				