

Emissionsdatenbericht für Monat **A u g u s t 2026**

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.08. - 31.08.2026					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.08. - 09.08.2026				
mg/Nm³					mg/Nm³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
HCl	4,1	6,4	5,3	8	HCl	4,1	5,4	5,0	6
SO ₂	<0,05	0,3	<0,05	40	SO ₂	<0,05	8,3	0,9	30
C ges	0,3	1,4	0,4	10	C ges	<0,05	0,3	<0,05	10
CO	2,9	27,5	8,8	50	CO	4,5	9,6	6,7	50
Staub	0,3	0,4	0,3	5	Staub	<0,05	1,1	0,2	5
					Hg	<0,0001	0,0004	0,0002	0,01
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.08. - 31.08.2026					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.08. - 09.08.2026					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.08. - 06.08.2026				
mg/Nm³					mg/Nm³					mg/Nm³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
NO ₂	50,4	62,3	58,6	150	NO ₂	57,2	60,6	59,3	150	NO ₂	59,3	59,6	59,5	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				