

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat J a n u a r 2026

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.01. - 31.01.2026					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.01. - 31.01.2026				
mg/Nm ³					mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
HCl	<0,05	3,3	0,8	8	HCl	1,6	4,8	2,4	6
SO ₂	0,2	13,7	6,6	40	SO ₂	<0,05	1,2	0,1	30
C ges	0,3	0,5	0,4	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10
CO	8,7	17,4	12,3	50	CO	3,6	8,4	5,2	50
Staub	0,4	0,7	0,5	5	Staub	<0,05	0,7	0,1	5
Hg					Hg	<0,0001	0,001	0,0002	0,01
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.01. - 03.01.2026 05.01. - 31.01.2026					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.01. - 31.01.2026					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.01. - 31.01.2026				
mg/Nm ³					mg/Nm ³					mg/Nm ³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
NO ₂	56,1	61,4	59,3	150	NO ₂	57,3	60,1	59,2	150	NO ₂	57,3	60,5	59,3	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				