

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat J u l i 2026

Ofenlinie 1 in Betrieb 14.07. - 31.07.2026					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.07. - 31.07.2026				
mg/Nm³					mg/Nm³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
HCl	<0,05	5,9	4,5	8	HCl	4,0	5,5	4,8	6
SO ₂	<0,05	26,5	1,8	40	SO ₂	<0,05	<0,05	<0,05	30
C ges	0,1	0,9	0,3	10	C ges	<0,05	0,1	<0,05	10
CO	2,5	22,0	7,2	50	CO	4,0	10,9	5,9	50
Staub	0,3	0,3	0,3	5	Staub	<0,05	0,9	0,2	5
					Hg	<0,0001	0,001	0,0002	0,01
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 14.07. - 31.07.2026					SCR - Linie 2 in Betrieb 15.07. - 31.07.2026					SCR - Linie 3 in Betrieb 01.07. - 15.07.2026 24.07. - 31.07.2026				
mg/Nm³					mg/Nm³					mg/Nm³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
NO ₂	57,7	62,1	59,3	150	NO ₂	57,4	60,2	59,4	150	NO ₂	58,0	60,6	59,4	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				