

# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für Monat J u n i 2026

| Ofenlinie 1     |      |               |              |     |
|-----------------|------|---------------|--------------|-----|
| in Betrieb      |      | außer Betrieb |              |     |
| mg/Nm³          |      |               |              |     |
|                 | min. | max.          | Durchschnitt | TGW |
| HCl             |      |               |              | 8   |
| SO <sub>2</sub> |      |               |              | 40  |
| C ges           |      |               |              | 10  |
| CO              |      |               |              | 50  |
| Staub           |      |               |              | 5   |
|                 |      |               |              |     |

| Ofenlinie 4                               |        |                     |              |      |
|-------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|------|
| in Betrieb                                |        | 01.06. - 30.06.2026 |              |      |
| mg/Nm³                                    |        |                     |              |      |
|                                           | min.   | max.                | Durchschnitt | TGW  |
| HCl                                       | 4,5    | 5,6                 | 5,2          | 6    |
| SO <sub>2</sub>                           | <0,05  | 0,5                 | <0,05        | 30   |
| C ges                                     | <0,05  | <0,05               | <0,05        | 10   |
| CO                                        | 3,9    | 9,5                 | 6,1          | 50   |
| Staub                                     | <0,05  | 0,4                 | 0,1          | 5    |
| Hg                                        | 0,0001 | 0,001               | 0,0004       | 0,01 |
| Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. |        |                     |              |      |

| SCR - Linie 1 |      |               |              |     | SCR - Linie 2 |      |               |              |     | SCR - Linie 3                             |      |                     |              |     |
|---------------|------|---------------|--------------|-----|---------------|------|---------------|--------------|-----|-------------------------------------------|------|---------------------|--------------|-----|
| in Betrieb    |      | außer Betrieb |              |     | in Betrieb    |      | außer Betrieb |              |     | in Betrieb                                |      | 01.06. - 30.06.2026 |              |     |
| mg/Nm³        |      |               |              |     | mg/Nm³        |      |               |              |     | mg/Nm³                                    |      |                     |              |     |
|               | min. | max.          | Durchschnitt | TGW |               | min. | max.          | Durchschnitt | TGW |                                           | min. | max.                | Durchschnitt | TGW |
| NO₂           |      |               |              | 150 | NO₂           |      |               |              | 150 | NO₂                                       | 55,5 | 63,5                | 59,6         | 150 |
|               |      |               |              |     |               |      |               |              |     | Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten. |      |                     |              |     |