

# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für Monat März 2026

Ofenlinie 1					Ofenlinie 4				
in Betrieb					in Betrieb				
01.03. - 10.03.2026					01.03. - 31.03.2026				
16.03. - 31.03.2026									
mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
HCl	0,5	7,4	4,8	8	HCl	4,7	5,6	5,2	6
SO <sub>2</sub>	<0,05	1,2	0,1	40	SO <sub>2</sub>	<0,05	<0,05	<0,05	30
C ges	<0,05	1,7	0,5	10	C ges	<0,05	1,1	0,1	10
CO	8,3	19,4	10,1	50	CO	3,5	8,9	5,5	50
Staub	0,3	0,6	0,4	5	Staub	<0,05	0,8	0,2	5
					Hg	<0,0001	0,001	0,0002	0,01
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1					SCR - Linie 2					SCR - Linie 3				
in Betrieb					in Betrieb					in Betrieb				
01.03. - 31.03.2026					06.03.. - 31.03.2026					01.03. - 27.03.2026				
mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
NO <sub>2</sub>	53,4	60,9	58,9	150	NO <sub>2</sub>	55,5	59,6	58,7	150	NO <sub>2</sub>	57,3	60,0	59,0	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				