

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat M a i 2026

Ofenlinie 1 in Betrieb 01.05. - 31.05.2026					Ofenlinie 4 in Betrieb 01.05. - 31.05.2026				
mg/Nm³					mg/Nm³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
HCl	2,5	6,1	5,0	8	HCl	4,8	5,7	5,3	6
SO ₂	<0,05	1,8	0,1	40	SO ₂	<0,05	0,1	<0,05	30
C ges	0,2	0,4	0,3	10	C ges	<0,05	0,1	<0,05	10
CO	5,8	22,9	11,3	50	CO	3,9	9,6	6,3	50
Staub	0,3	0,4	0,3	5	Staub	<0,05	0,3	0,1	5
Hg					Hg	<0,0001	0,0004	0,0002	0,01
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1 in Betrieb 01.05. - 30.05.2026					SCR - Linie 2 in Betrieb 01.05. - 31.05.2026					SCR - Linie 3 in Betrieb 29.05. - 31.05.2026				
mg/Nm³					mg/Nm³					mg/Nm³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
NO ₂	53,4	60,1	59,2	150	NO ₂	54,2	60,6	59,3	150	NO ₂	58,6	63,1	60,9	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				