# Müllkraftwerk Schwandorf

## Emissionsdatenbericht für Monat O k t o b e r 2026

### Ofenlinie 1

in Betrieb 01.10. - 25.10.2026

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

| | min. | max. | Durch-schnitt | TGW |
|---|---|---|---|---|
| HCl | 4,3 | 5,6 | 4,9 | 8 |
| $SO_2$ | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 40 |
| C ges | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 10 |
| CO | 4,0 | 19,0 | 7,4 | 50 |
| Staub | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 5 |

Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.

### Ofenlinie 4

in Betrieb 01.10. - 31.10.2026

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

| | min. | max. | Durch-schnitt | TGW |
|---|---|---|---|---|
| HCl | 4,6 | 5,5 | 5,1 | 6 |
| $SO_2$ | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 30 |
| C ges | <0,05 | 0,1 | <0,05 | 10 |
| CO | 3,7 | 10,2 | 5,7 | 50 |
| Staub | <0,05 | 9,6 | 0,4 | 5 |
| Hg | 0,0003 | 0,002 | 0,001 | 0,01 |

24.10.: Staub-TMW-Überschreitung wegen Schaden an einem Gewebefilterschlauch in der Rauchgasreinigungsanlage

### SCR - Linie 1

in Betrieb 01.10. - 25.10.2026

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

| | min. | max. | Durch-schnitt | TGW |
|---|---|---|---|---|
| $NO_2$ | 49,2 | 66,6 | 59,0 | 150 |

Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.

### SCR - Linie 2

außer Betrieb

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

| | min. | max. | Durch-schnitt | TGW |
|---|---|---|---|---|
| $NO_2$ | | | | 150 |

### SCR - Linie 3

in Betrieb 01.10. - 31.10.2026

kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³

| | min. | max. | Durch-schnitt | TGW |
|---|---|---|---|---|
| $NO_2$ | 56,6 | 64,6 | 59,8 | 150 |

Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.