

Müllkraftwerk Schwandorf

Emissionsdatenbericht für Monat S e p t e m b e r 2026

Ofenlinie 1					Ofenlinie 4				
in Betrieb 01.09. - 07.09.2026 24.09. - 30.09.2026					in Betrieb 07.09. - 30.09.2026				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
HCl	1,5	6,0	4,8	8	HCl	1,0	5,5	5,1	6
SO ₂	<0,05	0,9	0,1	40	SO ₂	<0,05	<0,05	<0,05	30
C ges	0,4	1,3	0,6	10	C ges	<0,05	<0,05	<0,05	10
CO	3,0	33,9	13,7	50	CO	3,5	8,8	4,8	50
Staub	0,3	0,3	0,3	5	Staub	<0,05	0,9	0,1	5
Hg					Hg	<0,0001	0,0004	0,0001	0,01
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.					Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				

SCR - Linie 1					SCR - Linie 2					SCR - Linie 3				
in Betrieb 01.09. - 07.09.2026 24.09. - 30.09.2026					außer Betrieb					in Betrieb 07.09. - 30.09.2026				
kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³					kontinuierlich gemessene Tagesmittelwerte in mg/Nm³				
	min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW		min.	max.	Durchschnitt	TGW
NO ₂	57,2	68,9	60,4	150	NO ₂				150	NO ₂	58,7	75,9	60,1	150
Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.										Alle Tagesmittelwerte wurden eingehalten.				